

נספח ג' – הנחיות למתכנן להגשת קבצים

תאריך: _____

המתכנן מתבקש להגיש לתאגיד "מי נתניה" קובץ DWG של תכנון מים וביוב ע"פ הדרישות הבאות:

1. יש להגיש את השרטוט ברשת קואורדינטות ישראל החדשה.
2. קובץ המדידות חייב להיות בקואורדינטות ולא רק עם מסגרת קואורדינטות.
3. תכניות מדידה/בניה/כבישים יהיו כרקע ב XREF לא פעיל.
4. קווי המים והביוב בלבד יהיו כקובץ פעיל, ומובנים בשכבות ע"פ מפרט.
5. שכבה 0 ושכבה DEFPOINTS צריכות להיות ריקות.
6. בכל שכבה יופיע המידע השייך לשכבה בלבד.
7. כל הצבעים וסוגי הקווים בשרטוט חייבים להיות BYLAYER.
8. כל טקסט צריך להימצא בשכבה שלו.
9. פרטים נקודתיים (מגוף/מונה מים/ת.ב.) חייבים להופיע בתור בלוקים.
10. בלוקים יהיו בנויים בשכבה 0, ע"מ שיקבלו את הצבע וסוג הקו של השכבה.
11. כל הקווים ישורטטו ב POLYLINE.
12. הקובץ יכיל קווי קרקע בלבד. ללא קווים פנימיים של הבניין.

מפרט שכבות:

נושא	שם	תאור שכבה	צבע	סוג ישות
קו מים ראשי	4602	קו עם סימון קוטר	קו כחול	POLYLINE
קו מים חיבור לצרכן	4604	קו עם סימון קוטר	קו תכלת	POLYLINE
מגוף מים	4621	עם סימון "מגוף" וקוטר	שחור	BLOCK
ברז כיבוי אש מים	4661	עם סימון "ב.כ.א." וקוטר	שחור	BLOCK
מד (שעון) מים	4610	עם סימון "שעון מים" וקוטר	שחור	BLOCK
קו ביוב	4801	קו עם סימון קוטר	קו אדום	POLYLINE
חיבור ביוב לבית (מגרש)	4802	קו עם סימון קוטר	קו חום	POLYLINE
תא ביוב	4820	עם סימון "תא ביוב", IL, H, GL, TL	שחור	BLOCK
מפל	4822	עם סימון חיצוני או פנימי ועומק הפל	שחור	BLOCK